



CONVENÇÕES:

	CONCRETO SIMPLES
	REATERRO
	AREIA OU PÓ DE PEDRA
	MATERIAL GRANULAR
	ENROCAMENTO
	CONCRETO ARMADO
	TERRA
	ESTRUTURA DO PAVIMENTO
	PAVIMENTO ACABADO
	FERRO FUNDIDO

NOTAS

1- MEDIDAS EM CENTÍMETOS;
2- NAS GALERIAS RETANGULARES, A CAMADA DE MATERIAL SERÁ DE 10 cm COM 50 cm DE ENROCAMENTO;
3- AS GRELHAS PODERÃO SER DO TIPO ARTICULADA;
4- QUANDO ALTURA DO PV FOR INFERIOR A 2,00m, O TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DEVERÁ SER APOIADO DIRETAMENTE NA LAJE SUPERIOR;
5- OS TAMPÕES E GRELHAS DEVERÃO OBEDECER AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NORMA NBR 10160.

R2	13/05/2025	REVISÃO DE CARIMBO
R1	29/04/2025	REVISÃO DE CARIMBO
R0	15/04/2025	EMIÇÃO INICIAL
Emissão	Data	Descrição