



Inea licitacoes <licitacoesinea@gmail.com>

Esclarecimentos - Concorrência Eletrônica 04/2026 - "OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGENS DO CÔRREGO JOÃO BONITO, VALENÇA - RJ"

1 mensagem

engenharia@puraengenharia.com.br <engenharia@puraengenharia.com.br>

12 de fevereiro de 2026 às 17:05

Para: licitacoesinea@gmail.com

Prezados Srs. Boa tarde,

Solicitamos os esclarecimentos que seguem abaixo:

1. Não identificamos, no projeto apresentado, o detalhamento referente aos contrafortes. Solicitamos, por gentileza, a indicação da seção adotada, bem como a quantidade prevista.
2. Entendemos que o item 05.01.01 – EMP 06.075.0010-0, referente ao gabião tipo caixa com 1,00 m de altura, confeccionado em malha de aço hexagonal (8x10) cm, com fio de diâmetro nominal de 2,7 mm, galvanizado em liga Zn/Al tipo 1 ou 2, conforme as normas ABNT NBR 8964 e 10514, incluindo manta geotêxtil, equipamentos e pedras para fornecimento e colocação, conforme descrito no Anexo 05 – Planilha Orçamentária, não prevê revestimento em PVC.

Nosso entendimento está correto?

3. O item 04.01.06 da planilha orçamentária estabelece o valor unitário de R\$ 8,75 por tonelada para o serviço de disposição final de material inerte, proveniente de escavações em geral, em local adequado e devidamente licenciado por órgão ambiental competente, em conformidade com a legislação vigente.

Entretanto, após a realização de pesquisa de mercado na região, foi identificado o valor de R\$ 92,00 por tonelada para a execução desse serviço (proposta em anexo), ou seja, mais de dez vezes superior ao valor previsto na planilha orçamentária. Tal discrepância compromete significativamente a viabilidade da proposta a ser apresentada, sob o ponto de vista competitivo e econômico.

Diante do exposto, solicitamos orientações quanto aos procedimentos a serem adotados nessa situação.

Atenciosamente,

**Arielly Silva****Engenharia | PURA ENGENHARIA****T:** [+55 \(32\) 99965-5973](tel:+55(32)99965-5973)**E:** engenharia@puraengenharia.com.br**E:** Rua Cambuí, 111 - Sala 208

Bairro Alphaville - Juiz de Fora / MG

www.puraengenharia.com.br



 **CVC2004 Pura Engenharia.pdf**
225K