

 Sistema de Gestão da Qualidade	DOCUMENTO	
	DPA e DPE	
	ENG - 13 – 02 - rev / 2012 - Engenharia	

De: Engenharia	
Para: Alphaville Urbanismo S.A	
A/C.: Aline Dutra	
Assunto/Ref: DPA/DPE - RETIFICADA	Data: 20/09/2012

Prezados Senhores,

A Prolagos S/A envia esforços permanentes para atender às solicitações de seu público, em qualidade de produtos e serviços, sempre dentro do espírito de colaboração e preocupação com a qualidade de vida na Região dos Lagos.

Registramos o recebimento da solicitação para declaração de possibilidade de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para o Empreendimento localizado na Rua dos Espadarte - Però, no Município de Cabo Frio – RJ.

Em análise a solicitação, vimos informar que há viabilidade técnica de Abastecimento de Água Potável e Coleta do Esgotamento Sanitário para o empreendimento. Ressaltamos, porém que, para que possamos fornecer o serviço solicitado necessitamos que sejam atendidas as seguintes pendências:

Para o Abastecimento de ÁGUA:

- Extensão de 2.350 metros de rede, em PEAD, de no mínimo 225,00 mm, com ponto de interligação na Rua Cabo Frio com a Rua Marimba, conforme imagem acima. Vale destacar que, o ponto final desta rede deverá ser o ponto de entrada de água para o empreendimento em questão;
- Esta rede deverá ser PE 80 e PN 6, conforme norma da empresa.

Para a Coleta de ESGOTOS:

Conforme imagem em anexo.

Rede Projetada:

Rede Coletora Projetada Ø150mm – 776,00 m
 Rede Coletora Projetada Ø 200mm – 211,00 m
 Recalque Projetado Ø 100m – 455,89 m
 Elevatória Projetada – 01 unidade

Rede Complementar:

Traçado do Sistema de Esgotos – 620 m
 Rede Complementar Ø 150m – 267,00m
 Elevatória Complementar – 02 unidades

É importante informar também que após a conclusão da obra, deverá ser realizada a vistoria da Prolagos e a emissão do documento de conformidade executiva do projeto. Concluídas estas etapas, o procedimento seguinte será então a solicitação da ligação de água na loja de atendimento da Prolagos.

Segue em anexo o Projeto Nº 395-C-A-GER-001-1 referente a Rede Coletora de Esgotos do Empreendimento.

Sendo o que tínhamos para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos, firmamo-nos


Wagner Oliveira de Carvalho
Gestor de Engenharia
Prolagos S/A